



Câmara Municipal de Pedro de Toledo

Avenida São José, 571 – Centro – Pedro de Toledo-SP
secretaria@camaradepedrodetoledo.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 50/2026

Autoria: Vereadora Neuracy Monteiro Montanagna

“Indica a substituição do sistema elétrico do postinho de saúde, na forma que especifica”

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, após os trâmites regimentais, que determine ao setor competente a substituição do sistema elétrico que liga o aparelho de ar-condicionado da sala de vacinas do Posto de Saúde do Bairro Três Barras, neste município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária, pois o aparelho de ar-condicionado da sala de vacinas não pode ser usado devido um curto circuito ocorrido no quadro de luz no local e, até o presente momento, não foi realizado o devido reparo ou substituição. Ressalta-se que a climatização da sala de vacinação é fundamental para garantir a correta conservação das vacinas, uma vez que, conforme orientações do Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), as salas de vacinação devem manter temperatura ambiente controlada, geralmente entre 18 °C e 20 °C, a fim de assegurar a eficácia e a qualidade dos imunizantes.

Dessa forma, a ausência de climatização adequada pode comprometer a conservação das vacinas e colocar em risco a segurança da imunização da população.

Plenário Massao Kanashiro, 24 de março de 2026.

NEURACY MONTEIRO MONTANAGNA

Vereadora